



Экспликация штуцеров, мм.

Обозначение	Наименование	Dy
А	Подвод исходной воды	150
Б	Отвод обработанной воды	150
Е1 и Е2	Гидрозагрузка и гидровыгрузка фильтрующего материала	100
И	Воздухоотводчик	50
Л	Люк-лаз	800

Колпачок фильтрующий
КФ70-0,2-1800-G3/4"В - 62шт.

Техническая характеристика

Давление, МПа:	
рабочее	0,6
пробное гидравлическое	0,9
Температура, °С	40
Производительность м ³ /ч	80
Фильтрующая загрузка:	
высота, м не более	
сульфоугля	2,5
катионита КУ-2	1,9
анионита АН-31	1,6
объем, м ³ , не более	
сульфоугля	7,85
катионита КУ-2	5,97
анионита АН-31	5,0
масса, т, не более	
сульфоугля при ρ=0,65-0,70 т/м ³	5,1-5,5
катионита КУ-2 при ρ=0,71 т/м ³	4,2
анионита АН-31 при ρ=0,71 т/м ³	3,6

1. Сосуд относится к группе 4 по ГОСТ Р 52630-12 и не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
2. Технические условия на изготовление и поставка по ТУ 3113-001-13307645-2006.
3. Покрытие наружной поверхности - грунт ГФ-021 или ГФ-0119 ГОСТ 25129-82. Покрытие внутренней поверхности - коррозионно-стойкая эмаль. Толщина слоя - 200-250 мкм.

ФВПУ. 120451.100.СБ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус с распределительными устройствами	2400	1:20
Разраб.	Шучалин						
Пров.	Шучалин						
Н.контр.					Лист	Листов 1	
Утв.					000 "СЭЛПА-1"		8(496)514-32-64